

Die Anerkennung

nach Anlage 1.

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

mit den Bestandteilen

dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2 (entfällt bei Systemen),

in den angegebenen
Einrichtungen
der Brandschutz- und
Sicherungstechnik.
Bei der Anwendung
des Gegenstandes der
Anerkennung sind
die Hinweise/Bemerkungen
nach Anlage 3
zu beachten.

zu beachten. Die Gültigkeit der Anerkennung kann auf Antrag verlängert werden. Antrag auf Verlängerung ist spätestens 6 Monate vor Ablauf der Gültigkeit zu stellen.

zur Verwendung

Zertifika

über die

Anerkennung

Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung:

Schmeissner GmbH Sicherheits- u. Kommunikationstechnik W.-Conrad-Röntgen-Str. 6

D-07629 Hermsdorf

Anerkennungs-Nr. Gültig vom: Gültig bis Anzahl der Seiten G 191100 6 07.11.2005 06.11.2009

Gegenstand der Anerkennung

Magnetkontakt MS-LZS, MSA-LZS

Verwendung:

in Einbruchmeldeanlagen der Klasse C

Anerkennungsgrundlagen:

Verfahrensrichtlinien VdS 2344 (02/99)

Allgemeine Anforderungen und Prüfmethoden VdS 2227 (05/02)

Richtlinien Umweltverhalten VdS 2110 (01/03)

Richtlinien für Öffnungsmelder

Teil 1: Anforderungen VdS 2120 (03/96)

Teil 2: Prüfmethoden VdS 2233 (03/96)

Eine Werbung mit der VdS-Anerkennung des Produktes muss den Inhalt des Zertifikates korrekt wieder-geben und darf nicht auf wettbewerbsrechtswidrige Art und Weise erfolgen.

und **per Einschreiben** zu übermitteln.

Gültigkeit zu stellen.

Das Zertifikat darf
nur unverändert und mit
sämtlichen Anlagen
vervielfältigt werden.
Alle Änderungen
der Voraussetzungen
für die Anerkennung
sind der VdSZertifizierungsstelle
– mitsamt den erforderlichen
Unterlagen – unverzüglich

DIN VDE 0833 Teil 1 (05/03) und Teil 3 (05/02)

Köln, den 13.09.2005

DAT-ZE 005/92

Schüngel Geschäftsführer

Leiter der Zertifizierungsstelle

VdS Schadenverhütung GmbH

Zertifizierungsste Amsterdamer Str. 174 D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Oualitätsmanagementsysteme von der Trägergemeinschaft für Akkreditierung (TGA)

VdS SCHADENVERHÜTUNG



ZERTIFIZIERUNGSSTELLE

Anlage 3 Seite 1

zur Anerkennung Nr. $G\ 191100$

vom 13.09.2005

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1

Das Gerät eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN EN 50131-1.